

**Jedinstveni broj uzorka: V-729/2019**

Vinkovci, 07.02.2019

Evidencijska oznaka: 7296

Kupac: DRENOVCI D.O.O., ANTE STAR EVI A BB, 32257 Drenovci

Vlasnik: nije navedeno

Proizvođa: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: GP17/7 od 06.02.2019.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 06.02.2019 13:37

Temperatura uzorka na prijemu: nije mjereno

Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 06.02.2019

Temperatura uzorka na uzorkovanju: nije nave.

Metoda: Trenuta ni uzorak

Mjesto: Račinovci - samotok R. Boškovića

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD VINKOVCI

Osoba: Djelatnik veterinarskog zavoda

### Izveštaje o rezultatima pretraživanja: V-729/2019

**Laboratorijski broj uzorka: V-3-79/2019**

Datum i sat početka pretraživanja: 07.02.2019 07:30

Datum i sat završetka pretraživanja: 07.02.2019 12:33

#### VETERINARSKI ZAVOD VINKOVCI LABORATORIJ ZA ANALIZU KU KEMIJU I REZIDUE REZULTATI PRETRAŽIVANJA

**Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU - BUNARSKA**

**Količina: 1**

**Vrsta pretraživanja: KEMIJA A+**

Parametar pretraživanja	Oznaka metode	MJ	MDK	Rezultat
Mangan	HRN ISO 6333:2001 V-3-123 Rev.00	µg/L	50,0	166,2

\* označava metodu koja je akreditirana

(F) označava metodu koja je u fleksibilnom području akreditacije

Svi podaci o korištenim metodama pretraživanja mogu se dobiti u laboratoriju


#### Izjava o sukladnosti:

Uzorak **nije SUKLADAN** odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te na području jedinica registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17), zbog mangana većeg od MDK.

MDK - Maksimalno dopuštena koncentracija.


Voditelj laboratorija:

Štefica Grčić, dipl. ing.



Predstojnik:

doc. dr. sc. Mario Škrivanko, dr. vet. med.



#### Dostaviti:

1. Kupac

Rezultati se odnose samo na dostavljeni i pretraženi uzorak.

Kraj Izveštaja o rezultatima pretraživanja.