



**HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT ZAGREB**  
**VETERINARSKI ZAVOD VINKOVCI**

32100 Vinkovci Josipa Kozarca 24  
Telefon: (032) 331 288, 332 615 Telefax: (032) 332 615

**Jedinstveni broj uzorka: V-9697/2019**

Vinkovci, 09.09.2019  
Evidencijska oznaka: 64989

Kupac: DRENOVCI D.O.O., ANTE STARČEVIĆA BB, 32257 Drenovci  
Vlasnik: nije navedeno  
Proizvođač: nije navedeno  
Posjednik: nije navedeno  
Veza i podaci iz popratne dokumentacije: GP 17/7 od 06.09.2019.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 06.09.2019 11:30      Temperatura uzorka na prijemu: 13,5 - 14,1°C  
Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 06.09.2019 07:45      Temperatura uzorka na uzorkovanju: 18,7 -  
Metoda: HRN ISO 5667-5:2011      Mjesto: Razna  
Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD VINKOVCI      Osoba: Djelatnik veterinarskog zavoda

**Izvješće o rezultatima pretraživanja: V-9697/2019**

**Laboratorijski broj uzorka: V-3-1083/2019**

Datum i sat početka pretraživanja: 06.09.2019 11:35      Datum i sat završetka pretraživanja: 06.09.2019 13:50

**VETERINARSKI ZAVOD VINKOVCI**  
**LABORATORIJ ZA ANALITIČKU KEMIJU I REZIDUE**  
**REZULTATI PRETRAŽIVANJA**

**Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU - VODOVODNA**

**Količina: 3**

**Vrsta pretraživanja: KEMIJA A+**

Parametar pretraživanja	Oznaka metode	MJ	MDK	Rezultat
<b>1. DRENOVCI - Hidrant, Veliki šor 18</b>				
Željezo	HRN EN ISO 6332:1998 V-3-117 Rev.00	µg/L	200,0	95,2
Mangan	HRN ISO 6333:2001 V-3-123 Rev.00	µg/L	50,0	-
<b>2. RAČINOVCICI - Hidrant u centru kod pošte</b>				
Željezo	HRN EN ISO 6332:1998 V-3-117 Rev.00	µg/L	200,0	-
Mangan	HRN ISO 6333:2001 V-3-123 Rev.00	µg/L	50,0	48,4
<b>3. ĐURIĆI - Hidrant, M.Gupca k.b.39</b>				
Željezo	HRN EN ISO 6332:1998 V-3-117 Rev.00	µg/L	200,0	1356,0
Mangan	HRN ISO 6333:2001 V-3-123 Rev.00	µg/L	50,0	87,0

\* označava metodu koja je akreditirana  
(F) označava metodu koja je u fleksibilnom području akreditacije  
Svi podaci o korištenim metodama pretraživanja mogu se dobiti u laboratoriju


**Izjava o sukladnosti:**

Uzorci 1 i 2 su **SUKLADNI** odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17).


Uzorak 3 **nije SUKLADAN** odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17), zbog željeza i mangna većih od MDK.

MDK - Maksimalno dopuštena koncentracija.

Voditelj laboratorija:  
Štefica Grgić, dipl. ing.



Predstojnik:  
doc. dr. sc. Mario Škrivanko, dr. vet. med.

**Dostaviti:**

1. Kupac

Rezultati se odnose samo na dostavljeni i pretraženi uzorak.

Kraj Izvješća o rezultatima pretraživanja.